



PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: 701173/2017

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall
CH-N1Z1Z1-U
(mehradrig, Kupferleiter, Rundleiter, Klasse 1)
2. Verwendungszweck(e): Energieverteilung in Gebäuden und anderen technologischen Betrieben mit dem Ziel die Feuerbildung und Feuerausbreitung zu vermindern
3. Hersteller: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278
102 00 Praha 10 (HOSTIVÁŘ)
Tschechien
4. Bevollmächtigter: -
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1+
6. Harmonisierte Norm: EN 50575:2014+A1/2016
- Notifizierte Stelle (n): Nr. 1014
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.,
Pod Lisem 129, Praha 8 – Troja, Česká Republika
7. Erklärte Leistung (en):
Brandverhalten **B2_{ca}- s1, d1, a1**
Gefahrstoffe NPD
- Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
Zertifikat Nr. 1014-CPR-0024 vom 12. 5. 2017
Klassifikationsbericht Nr. 701173-01/01 CLASS vom 9. 5. 2017
Prüfbericht Nr. 701173-01/01 vom 9. 5. 2017

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Ort: Prag

Datum: 15. 5. 2017

Unterzeichnet für den Hersteller
und im Namen des Herstellers von:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funktion:

Geschäftsführer

Ing. Jaroslav Krňák

Geschäftsführer