



PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: 701173/2017

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall
CH-N1Z1Z1
(mehradrig, Kupferleiter, Rundleiter, Klasse 1, 2)
2. Verwendungszweck(e): Energieverteilung in Gebäuden und anderen technologischen Betrieben mit dem Ziel die Feuerbildung und Feuerausbreitung zu vermindern
3. Hersteller: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278
102 00 Praha 10 (HOSTIVAR), Tschechien
4. Bevollmächtigter: -
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1+
6. Harmonisierte Norm: EN 50575:2014+A1/2016
- Notifizierte Stelle (n): Nr. 1014
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT
Pod lisem 129/2
171 02 Praha 8 – Troja, Tschechische republik
7. Erklärte Leistung (en):
Brandverhalten **B2_{ca}- s1, d1, a1**
Gefahrstoffe NPD
Zertifikat Nr. 1014-CPR-0083 vom 3. 5. 2018
8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Klassifikationsbericht Nr. 701173-01/01 CLASS vom 20. 4. 2018
Prüfbericht Nr. 701173-01/01 vom 9. 5. 2017
Prüfbericht Nr. 704672-01/01 vom 16. 4. 2018

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Ort: Prag

Datum: 16. 5. 2018

Unterzeichnet für den Hersteller
und im Namen des Herstellers von:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funktion:

Geschäftsführer

Ing. Jaroslav Krňák

Geschäftsführer