



PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.701877/2017

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall
N2XH
(einadrig, Kupferleiter, Rundleiter, Klasse 1, 2)
2. Verwendungszweck(e): Energieverteilung in Gebäuden und anderen technologischen Betrieben mit dem Ziel die Feuerbildung und Feuerausbreitung zu vermindern
3. Hersteller: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278
102 00 Praha 10 (HOSTIVARĚ), Tschechische Republik
4. Bevollmächtigter: -
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1+
6. Harmonisierte Norm: EN 50575:2014+A1/2016
- Notifizierte Stelle (n): Nr. 1014
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT
Pod lisem 129/2
171 02 Praha 8 – Troja, Tschechische Republik
7. Erklärte Leistung (en):
Brandverhalten **C_{ca}- s1a, d2, a1**
Gefahrstoffe NPD
Zertifikat Nr. 1014-CPR-0026 vom 2. 6. 2017
Zertifikat Nr. 1014-CPR-0039 vom 10. 10. 2017
Zertifikat Nr. 1014-CPR-0099 vom 25. 9. 2018
8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Klassifikationsbericht Nr. 701877-01/01 CLASS vom 20. 9. 2018
Prüfbericht Nr. 701877-01/01 vom 1. 6. 2017
Prüfbericht Nr. 703093-01/01 vom 16. 8. 2017
Prüfbericht Nr. 802734-01/01 vom 13. 9. 2018

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Ort: Prag

Datum: 2.10.2018

Unterzeichnet für den Hersteller
und im Namen des Herstellers von:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funktion:

Geschäftsführer

Ing. Jaroslav Krňák

Geschäftsführer