



PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.700263/2017

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall  
N2XH  
(mehradrig, Kupferleiter, Rundleiter, Klasse 1, 2)
2. Verwendungszweck(e): Energieverteilung in Gebäuden und anderen technologischen Betrieben mit dem Ziel die Feuerbildung und Feuerausbreitung zu vermindern
3. Hersteller: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.  
Ke Kablu 278  
102 00 Praha 10 (HOSTIVARĚ), Tschechische Republik
4. Bevollmächtigter: -
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1+
6. Harmonisierte Norm: EN 50575:2014+A1/2016
- Notifizierte Stelle (n): Nr. 1014  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT  
Pod lisem 129/2  
171 02 Praha 8 – Troja, Tschechische Republik
7. Erklärte Leistung (en):  
Brandverhalten **C<sub>ca</sub>-s1a, d0, a1**  
Gefahrstoffe NPD  
Zertifikat Nr. 1014-CPR-0021 vom 7. 4. 2017  
Zertifikat Nr. 1014-CPR-0041 vom 15. 11. 2017  
Zertifikat Nr. 1014-CPR-0092 vom 25. 9. 2018
8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Klassifikationsbericht Nr. 700263-01/01 CLASS vom 20. 9. 2018  
Prüfbericht Nr. 700263-01/01 vom 31. 3. 2017  
Prüfbericht Nr. 703203-01/01 vom 8. 9. 2017  
Prüfbericht Nr. 802732-01/01 vom 10. 9. 2018

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Ort: Prag Datum: 2.10.2018

Unterzeichnet für den Hersteller  
und im Namen des Herstellers von:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funktion:

Geschäftsführer

Ing. Jaroslav Krňák

Geschäftsführer