



PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: 704329/2018

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Signalkabel PRAFla® ComUniq SIKA H UV
2. Verwendungszweck(e): Telekommunikation, Steuerung und Signalisation in Gebäuden und anderen technologischen Betrieben mit dem Ziel die Feuerbildung und Feuerausbreitung zu vermindern
3. Hersteller: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278
102 00 Praha 10 (HOSTIVÁŘ), Tschechische Republik
4. Bevollmächtigter: -
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1+
6. Harmonisierte Norm: EN 50575:2014+A1/2016
- Notifizierte Stelle (n): Nr. 1014
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT
Pod lisem 129/2
171 02 Praha 8 – Troja, Tschechische Republik
7. Erklärte Leistung (en):
Brandverhalten **B2_{ca}- s1a, d1, a1**
Gefahrstoffe NPD
Zertifikat Nr. 1014-CPR-0070 vom 23. 04. 2018
Zertifikat Nr. 1014-CPR-0115 vom 22. 05. 2019
8. Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Angemessene Technische
Klassifikationsbericht Nr. 704329-01/01 CLASS vom 06. 05. 2019
Prüfbericht Nr. 704329-01/01 vom 22. 03. 2018
Prüfbericht Nr. 910828-01/01 vom 29. 04. 2019

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Ort: Prag

Datum: 30. 05. 2019

Unterzeichnet für den Hersteller
und im Namen des Herstellers von:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funktion:

Geschäftsführer

Ing. Jaroslav Krňák

Geschäftsführer