PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.801047/2018

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall PRA*FlaSafe* + AX (mehradrig, Aluminiumleiter, Sektorleiter, Klasse 1, 2)		
2.	Verwendungszweck(e):	Energieverteilung in Gebäuden und anderen technologischen Betrieben mit dem Ziel die Feuerbildung und Feuerausbreitung zu verminden		
3.	Hersteller:	PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. Ke Kablu 278 102 00 Praha 10 (HOSTIVAŘ), Tschechische Republik		
4.	Bevollmächtigter:	-		
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	1+		
6.	Harmonisierte Norm:	EN 50575:2014+A1/2016		
	Notifizierte Stelle (n):	Nr. 1014 ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT Pod lisem 129/2 171 02 Praha 8 – Troja, Tschechische Republik		
7.	Erklärte Leistung (en):	Brandverhalten	**$B2_{ca}$- s1a, d1, a1**	
		Gefahrstoffe	NPD	
8.	Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:	Zertifikat Nr.	1014-CPR-0093	vom 25. 9. 2018
		Klassifikationsbericht Nr.	801047-01/01 CLASS	vom 20. 9. 2018
		Prüfbericht Nr.	801047-01/01	vom 14. 9. 2018

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Ort: Prag Datum: 10.10.2018

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funktion: Geschäftsführer

Ing. Jaroslav Krňák

Geschäftsführer