



PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.605684/2017

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall  
PRAFlaSafe X (mehradrig, Kupferleiter, Rundleiter, Klasse 1, 2)
2. Verwendungszweck(e): Energieverteilung in Gebäuden und anderen technologischen  
Betrieben mit dem Ziel die Feuerbildung und Feuerausbreitung  
zu vermindern
3. Hersteller: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.  
Ke Kablu 278  
102 00 Praha 10 (HOSTIVARŮ), Tschechische Republik
4. Bevollmächtigter: -
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1+
6. Harmonisierte Norm: EN 50575:2014+A1/2016
- Notifizierte Stelle (n): Nr. 1014  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT  
Pod lisem 129/2  
171 02 Praha 8 – Troja, Tschechische Republik
7. Erklärte Leistung (en):  
Brandverhalten **B2<sub>ca</sub>- s1a, d1, a1**  
Gefahrstoffe NPD  
Zertifikat Nr. 1014-CPR-0033 vom 31. 07. 2017  
Zertifikat Nr. 1014-CPR-0113 vom 22. 05. 2019  
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Klassifikationsbericht Nr. 604684-01/01 CLASS vom 10. 05. 2019  
Prüfbericht Nr. 604684-01/01 vom 10. 07. 2017  
Prüfbericht Nr. 910858-01/01 vom 30. 04. 2019

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Ort: Prag Datum: 30.5.2019

Unterzeichnet für den Hersteller  
und im Namen des Herstellers von:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funktion:

Geschäftsführer

Ing. Jaroslav Krňák

Geschäftsführer