

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 700415/2017

- |  |  |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:                               | Silový kabel CYKY  |
| 2. Zamýšlené/ zamýšlená použití:   | dodávka elektrické energie   |
| 3. Výrobce:  | PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.<br>Ke Kable 278<br>102 00 Praha 10 (HOSTIVARĚ)<br>Česká republika   |
| 4. Zplnomocněný zástupce:  | -  |
| 5. Systém POSV:  | 3  |
| 6. Harmonizovaná norma:  | ČSN EN 50575:2015+A1:2017  |
| Oznámený subjekt:  | č. 1014<br>Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.,<br>Pod Lisem 129<br>171 02 Praha 8 – Troja<br>Česká Republika   |
| 7. Deklarovaná vlastnost/ deklarované vlastnosti                           | Reakce na oheň E <sub>ca</sub><br>Nebezpečné látky NPD   |
| 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace | Klasifikační protokol č. 700415-01/01 CLASS ze dne 10. 2. 2017<br>Protokol o zkoušce č. 700415-01/01 ze dne 9. 2. 2017<br>702165-01/01 ze dne 16. 6. 2017<br>703003-01/01 ze dne 31. 7. 2017 |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Místo vydání: Praha

Datum vydání: 3.8.2017

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funkce: jednatel

Ing. Jaroslav Krňák

jednatel