



PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 701856/2017

- | | |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | Silový kabel NYY
(vícežilové, Cu jádro, kulaté, třída 1 nebo 2) |
| 2. Zamýšlené/ zamýšlená použití: | dodávka elektrické energie |
| 3. Výrobce: | PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278
102 00 Praha 10 (HOSTIVAŘ)
Česká republika |
| 4. Zplnomocněný zástupce: | - |
| 5. Systém POSV: | 3 |
| 6. Harmonizovaná norma: | ČSN EN 50575:2015+A1:2017 |
| Oznámený subjekt: | č. 1014
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.,
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 – Troja
Česká Republika |
| 7. Deklarovaná vlastnost/ deklarované vlastnosti | Reakce na oheň E _{ca}
Nebezpečné látky NPD |
| 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace | Klasifikační protokol č. 701856-01/01 CLASS ze dne 2. 6. 2017
Protokol o zkoušce č. 701856-01/01 ze dne 31. 5. 2017 |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Místo vydání: Praha

Datum vydání: 16.8.2017

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funkce:

jednatel

Ing. Jaroslav Krňák

jednatel