



PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 703492/2017

- | | |
|---|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | Sdělovací kabel PRAFlaCom F
(dimenze 1 ÷ 10 x 2 x 0,8) |
| 2. Zamýšlené/ zamýšlená použití: | Telekomunikace, ovládání a signalizace v budovách a dalších inženýrských stavbách s cílem omezení vzniku a šíření požáru a kouře |
| 3. Výrobce: | PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kable 278
102 00 Praha 10 (HOSTIVAŘ)
Česká republika |
| 4. Zplnomocněný zástupce: | - |
| 5. Systém POSV: | 1+ |
| 6. Harmonizovaná norma: | ČSN EN 50575:2015+A1:2017 |
| Oznámený subjekt: | č. 1014
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.,
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 – Troja
Česká Republika |
| 7. Deklarovaná vlastnost/ deklarované vlastnosti | Reakce na oheň B2ca- s1, d0, a1
Nebezpečné látky NPD |
| Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace | Certifikát č. 1014-CPR-0049 ze dne 24. 11. 2017
Klasifikační protokol č. 703492-01/01 CLASS ze dne 22. 11. 2017
Protokol o zkoušce č. 703492-01/01 ze dne 21. 11. 2017 |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Místo vydání: Praha

Datum vydání: 28.11.2017

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funkce:

jednatel

Ing. Jaroslav Krňák

jednatel