



PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 801047/2018

- | | |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | Silový kabel PRAFlaSafe + AX (vícežilové, sektorové Al jádro, třída 1 nebo 2) |
| 2. Zamýšlené/ zamýšlená použití: | Dodávka elektrické energie v budovách a dalších inženýrských stavbách s cílem omezení vzniku a šíření požáru a kouře |
| 3. Výrobce: | PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. Ke Kablu 278 102 00 Praha 10 (HOSTIVAŘ) Česká republika |
| 4. Zplnomocněný zástupce: | - |
| 5. Systém POSV: | 1+ |
| 6. Harmonizovaná norma: | ČSN EN 50575:2015+A1:2017 |
| Oznámený subjekt: | č. 1014 ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p., Pod lisem 129/2 171 02 Praha 8 – Troja Česká Republika |
| 7. Deklarovaná vlastnost/ deklarované vlastnosti | Reakce na oheň B2_{ca}- s1a, d1, a1 Nebezpečné látky NPD |
| 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace | Certifikát č. 1014-CPR-0093 ze dne 25. 9. 2018 |
| | Klasifikační protokol č. 801047-01/01 CLASS ze dne 20. 9. 2018 |
| | Protokol o zkoušce č. 801047-01/01 ze dne 14. 9. 2018 |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Místo vydání: Praha

Datum vydání: 10.10.2018

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funkce:

jednatel

Ing. Jaroslav Krňák

jednatel