



PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 703514/2017

- | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | Silový kabel PRAFlaSafe X (TP PRAKAB 02/99 8. vydání)
(vícežilové, Cu jádro, sektorové, třída 1 nebo 2) | | |
| 2. Zamýšlené/ zamýšlená použití: | Dodávka elektrické energie v budovách a dalších inženýrských stavbách s cílem omezení vzniku a šíření požáru a kouře | | |
| 3. Výrobce: | PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278
102 00 Praha 10 (HOSTIVAŘ)
Česká republika | | |
| 4. Zplnomocněný zástupce: | - | | |
| 5. Systém POSV: | 1+ | | |
| 6. Harmonizovaná norma: | ČSN EN 50575:2015+A1:2017 | | |
| Oznámený subjekt: | č. 1014
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.,
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 – Troja
Česká Republika | | |
| 7. Deklarovaná vlastnost/ deklarované vlastnosti | Reakce na oheň | B2ca- s1, d1, a1 | |
| | Nebezpečné látky | NPD | |
| | Certifikát č. | 1014-CPR-0056 | ze dne 8. 12. 2017 |
| 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace | Klasifikační protokol č. | 703514-01/01 CLASS | ze dne 27. 11. 2017 |
| | Protokol o zkoušce č. | 703514-01/01 | ze dne 15. 11. 2017 |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Místo vydání: Praha

Datum vydání: 9.1.2018

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funkce:

jednatel

Ing. Jaroslav Krňák

jednatel