

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č.: 701024/2017

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Telekomunikačné a riadiace káble JE-Y(St)Y (DIN VDE 0815)
2. Zamýšľané použitie/použitia: Telekomunikácia, riadenie a signalizácia
3. Výrobca: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278
102 00 Praha 10 (HOSTIVARĚ)
Česká republika
4. Splnomocnený zástupca: -
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 3
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1/2016
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y): č. 1014
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.,
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 – Troja
Česká Republika
7. Deklarované parametre: Reakcia na oheň E_{ca}
Nebezpečné látky NPD
8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: Klasifikačný protokol č. 701024-01/01 CLASS zo dňa 27. 3. 2017
Zkušobný protokol č. 701024-01/01 zo dňa 23. 3. 2017

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Miesto: Praha

Dátum vydania: 4.7.2017

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funkcia:

Konateľ

Ing. Jaroslav Krňák

Konateľ