

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č.: 700418/2017

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Silový kábel NYCWY  
(jednožilové, Cu vodič, kruhový, trieda 1 alebo 2)
2. Zamýšľané použitie/použitia: Rozvod elektrickej energie
3. Výrobca: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.  
Ke Kablu 278  
102 00 Praha 10 (HOSTIVÁŘ)  
Česká republika
4. Splnomocnený zástupca: -
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 3
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014+A1/2016
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y): č. 1014  
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.,  
Pod Lisem 129  
171 02 Praha 8 – Troja  
Česká Republika
7. Deklarované parametre: Reakcia na oheň E<sub>ca</sub>  
Nebezpečné látky NPD
8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo Klasifikačný protokol č. 700418-01/01 CLASS zo dňa 14. 3. 2017  
špecifická technická dokumentácia: Zkušobný protokol č. 700418-01/01 zo dňa 10. 3. 2017

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Miesto: Praha

Dátum vydania: 4.7.2017

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funkcia:

Konateľ

Ing. Jaroslav Krňák

Konateľ